

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 55-15-46 ф.8 (722) 55-15-46 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР № 9 по межмуниципальному обслуживанию (г. Избербаш, Каякентскому, Сергокалинскому, Кайтагскому, Дахадаевскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

368500, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 57, тел. 8 (245) 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКОУ «Маджалисская средняя общеобразовательная школа №1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Алискендерова М.Д. ОНД и ПР № 9 г. Избербаш, Каякентскому, Сергокалинскому, Кайтагскому, Дахадаевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

№ 13 от 31.02.2017г. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 час 30 мин. 06 февраля 2017г. по 17 час 06 февраля 2017г. проведена проверка

государственный инспектор по пожарному надзору Бабаев М.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ «Маджалисская средняя общеобразовательная школа №1»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 систему пожарной сигнализации дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83	01.11.2017	
2.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок по-	ППР 390 п.61	01.11.2017	

	жарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и организовывать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.			
3.	Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации, заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР 390 п.63	01.11.20 17	
4.	Обозначить направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	ППР 390 п.55	01.11.20 17	
5.	Провести обработку деревянных конструкций огнезащитными пропитками в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), документы не представлены. Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	ППР 390 п.21	01.11.20 17	
6.	На объекте должна иметься исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР 390 п.63	01.11.20 17	
7	Не допускать эксплуатацию электроламп без колпаков (рассеивателей), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР 390 п/п в) п. 42	01.11.20 17	
8	Не допускать эксплуатацию на объекте защиты электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции.	ППР 390 п.42 п/п а	01.11.20 17	
9	В здании в помещении классов и библиотеки, на полу на путях эвакуации не допускать применение материалов с высокой пожарной опасностью.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.11.20 17	
10	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в специальном журнале произвольной формы.	ППР 390 п.478	01.11.20 17	
11	Огнетушители, размещенные вблизи от запасного выхода из здания, расположить на высоте не более 1,5 метра.	ППР 390 п.480	01.11.20 17	
12	Приказом определить лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32	01.11.20 17	

-Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы.

(Правила противопожарного режима в РФ п.478);

-Огнетушители, размещенные вблизи от запасного выхода из здания, находятся на высоте более 1,5 метра.

(Правила противопожарного режима в РФ п.480);

-На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

(СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: 08.02.2017г.
(дата)

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Маджалисская СОШ №1» Саламова Халижат Шамхаловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

08.02.2017г.
(дата)

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)